

Numer zapytania	Z61/3/1
Tytuł zapytania	Projekt i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla potrzeb pomieszczeń laboratoryjnych
Kupiec prowadzący:	Pukas, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Pukas, Maciej
Data złożenia:	2025-01-30 14:09:40
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-30 14:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-06 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-06 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Przedmiotem zapytania ofertowego jest projekt i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla potrzeb pomieszczeń laboratoryjnych. Laboratorium znajduje się na V kondygnacji budynku biurowego i składa się z dwóch pomieszczeń i służy o łącznej powierzchni 72m<sup>2</sup>.

W instalacji wentylacji założono zastosowanie centrali wentylacyjnej Juwent, z wymiennikiem przeciwprądowym, o wydajności 2400m<sup>3</sup>/h z czego 1200m<sup>3</sup>/h na potrzeby dygestorium. W centrali wentylacyjnej przewidziano zastosowanie filtrów klasy F5 i F9 oraz dodatkowe filtry absolutne F13 HEPA zintegrowane z nawiewnikami.

Centrala umieszczona na dachu budynku. Podest po stronie inwestora.

Pytania proszę kierować na adres e-mail.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Przekrój budynku biurowego.pdf
2.	Rzut laboratorium.pdf

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Projekt i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla potrzeb pomieszczeń laboratoryjnych		1	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Kruki
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie